

DEKRA Testing and Certification GmbH · Postfach 10 27 48 · 44727 Bochum

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Herrn Mario Altmanninger
Laizing 10
4656 KIRCHHAM
ÖSTERREICH

DEKRA Testing and Certification GmbH

Standort Bochum
Maschinen- und Bauteilsicherheit
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
Telefon +49 234 3696 0
Telefax +49 234 3696 201

Kontakt Dominique Danielczik
Tel. direkt +49 234 3696 206
Fax direkt +49 234 3696 201
E-Mail dominique.danielczik@dekra.com
Datum 30.08.2019

Unser Zeichen 20190250

Prüfung eines Sicherheitsgeländers nach DIN 14094-2:2017

Typ: Barrier

Sehr geehrter Herr Altmanninger,

an dem Sicherheitsgeländer, Typ: Barrier mit den Abmessungen lt. Tabelle 1 wurden die statischen Prüfungen entsprechend Ziffer 6.6 der DIN 14094-2:2017 durchgeführt. Bei den statischen Prüfungen haben die Geländerhandläufe die maximale Durchbiegung von 35 mm nicht überschritten. Außerdem haben die Handläufe zur Verwendung an Rettungspodesten die maximale Durchbiegung von 60 mm nicht überschritten.

Tabelle 1: Abmessungen des Seitenschutzsystems

Typ	Pfostenabstand in mm	Pfostenhöhe in mm
Barrier	1700	1200

Hinweis:

Die aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die eingereichten und verwendeten Prüfgegenstände.

Mit freundlichen Grüßen

DEKRA Testing and Certification GmbH


Volker Mühlenbruch


Dominique Danielczik